

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование ГКУ СО КК «Отраденский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Тип объекта Управления и учреждения социальной защиты населения

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н ст-ца. Отрадная Первомайская 73 А

Форма собственности объекта Краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор - Белоусова Татьяна Сергеевна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345008928

Телефон: 8(86144) 3-42-82

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: 1) Имеется Приказ о назначении ответственным дежурным по обслуживанию маломобильных граждан. 2) Утвержден Порядок организации работы по обеспечению доступности маломобильных групп населения к оказанию услуг (государственной услуги. 3) Заключен Договор на оказание услуг сурдоперевода от 19.02.2016 г. 4) Имеется согласование с ВОИ.

Плановая дата обследования: 01.2022

Фактическая дата обследования: 28.01.2022

Организация: ГКУ СО КК «Отраденский комплексный центр реабилитации инвалидов»

Должность лица: Директор

ФИО: Белоусова Татьяна Сергеевна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Автостоянка</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Обозначение места дорожным знаком на	К, О, С,	наличие	Соответствует	п. 5.2.1 СП

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	Г			59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰	Не требуется	п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Дверь входная наружная</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>				
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная внутренняя</b>				
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.1.5 СП

		м.		59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 – 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м.	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	Не требуется	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги				
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85	Соответствует	п. 8.1.7 СП

		м.		59.13330.2020
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер кабины (ширина х глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие ви-зуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	#	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X*	X*
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Установить Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию

«28» января 2022г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения ГКУ КК - УСЗН в Отраденском районе



Н.В. Королева